РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ37.В.02065

№ 0018419

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ОПУС ТД».
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 1. ОГРН: 1027724003768.
Телефон (495) 644-46-25.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
BFS Europe N.V., Beaulieu International Group.
Адрес: Groene Dreef 15AB-9770 Kruishoutem, Бельгия.
Телефон +32 56672211, факс +32 46668745.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Покрытие напольное иглопробивное (ковролин), марок: «Turbo», «Xeno», «Avenue» (состав ворса – 100 % полипропилен, высота ворса 4,0÷5,0 мм, общая поверхностная плотность 720÷1070 г/м²).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД2: 13.93.13.110
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России: 5704 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2), группа умеренновоспламеняемые (В2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчет об испытаниях № 5268/РС от 26.07.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДСГК RU.ОС05.К05319 от 31.07.2017 г.
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.08.2017 по 02.08.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — В.Ю. Шитиков (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Е.К. Савельева (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru