

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HB88.B.00062/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕКОПЛАСТ-КК» (ООО «ДЕКОПЛАСТ-КК»)
ОГРН: 1037717021440. ИНН: 7717146359. Место нахождения (адрес юридического лица): 249031, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ОБНИНСК, Г. ОБНИНСК, УЛ. КУРЧАТОВА, Д. 19А, ПОМЕЩ. 58, ОФИС 405/79.
Телефон: +7 (484) 399-61-50. Адрес электронной почты: dek_kk2024@decoplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕКОПЛАСТ-КК» (ООО «ДЕКОПЛАСТ-КК»)
ОГРН: 1037717021440. ИНН: 7717146359. Место нахождения (адрес юридического лица): 249031, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ОБНИНСК, Г. ОБНИНСК, УЛ. КУРЧАТОВА, Д. 19А, ПОМЕЩ. 58, ОФИС 405/79. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД БАЛАБАНОВО, УЛИЦА 96-Й КМ КИЕВСКОГО ШОССЕ, СТРОЕНИЕ 3.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ».
ОГРН: 1167746137118. ИНН: 7719437674. Место нахождения: 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 24-Й (П СОСЕНСКОЕ), ДОМОВЛ 1, СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/УС 6/ХПП/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11NB88.
Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида для внутренней отделки помещений, окрашенные в массу неламинированные, плотностью от 0,4 г/см³ до 1,7 г/см³, толщиной стенки от 0,6 мм до 10 мм, марок «Aberhof», «IDEA 70», «DECK», «Rouce», «МИКСТОН», «Номе», «Волшебная палочка», «PRO ДОМ», «Bonkeel», «QUART», «Termoplast», «Аквапрофиль», «Рехау», «DECOPLAST» плитуса коллекции: «STRONG 70», «SCANDY», «85», «58», «Ecoline», «60», «Коннелюрный»; Углы коллекции: «Текстурированный», «Белый», «BCП», «Универсальные»; Профили коллекции: «Внутренний ВСП галтель», «Угол ¾», «Т-образный», «F образный», «L образный», «Н образный», «L-mini», «H-mini», «С-образный жесткий», выпускаемые по техническим условиям ТУ 22.29.29-003-70195672-2024 «Изделия поливинилхлоридные».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.29.29

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3925908009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ25-12-15/2 от 15.12.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № НЛ123-281.25-01 от 15.10.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11NB88).
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности материалов, обозначение и наименование национального стандарта(ов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: в крытых складских помещениях, в том числе не отапливаемых, при хранении нельзя допускать воздействия на изделия сильных источников тепла, например, солнечных лучей, радиаторов отопления и других нагревательных приборов, при температуре при температуре воздуха от 0°С до + 30°С и относительной влажности воздуха до 80%. Срок хранения изделий, покрытых защитной пленкой в не вскрытой таре, не должен превышать 36 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации изделий – не менее 12 месяцев со дня выпуска.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.12.2025 г. по 17.12.2030 г.



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Илюшин Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HB88.B.00062/25

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и показатели пожарной опасности материалов

Обозначение национального стандарта(ов), номера пунктов национального стандарта(ов) (при необходимости)	Наименование национального стандарта(ов)	Показатели пожарной опасности материалов
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности продуктов горения – чрезвычайноопасные (Т4)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Елистратова
(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Илюшин
(подпись)

Илюшин Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))