

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ37.В.02305

ЗАЯВИТЕЛЬ

«BerryAlloc NV».

Адрес: 8930 Menen, Industrielaan 100, Бельгия.

Телефон +3256528480, факс +3456528463.

№ 0009240

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«BerryAlloc NV».

Адрес: 8930 Menen, Industrielaan 100, Бельгия.

Телефон +3256528480, факс +3456528463.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные древесноволокнистые: панели ламинированные, марок "BerryAlloc", "Trendline", "Ideal", "Perfect", "Maestro", "Firstline" (толщина 5÷12 мм), плинтусы и молдинги, торговой марки BerryAlloc. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2:

16.21.14.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5854/РС от 23.07.2018 НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер № ТРПБ.RU.ИН28.

ПРЕСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СМК ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2011) рег. № РОСС ВЕ.ОС04.СМК.00630 от 26.05.2016 г. выдан ОС ООО «Евротест» рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС04.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.07.2018

по

25.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

И.Д.

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия