

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ37.В.02367

### ЗАЯВИТЕЛЬ

«BerryAlloc NV».

Адрес: Бельгия, 8930 Menen, Industrielaan 100.

Телефон +3256528480, факс +3456528463.

№ 0009292

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«BerryAlloc NV».

Адрес: Бельгия, 8930 Menen, Industrielaan 100.

Телефон +3256528480, факс +3456528463.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия модульные поливинилхлоридные (ПВХ) из

твердого композитного материала, торговых марок:

«BEAUFLOR», «BERRY ALLOC», «NOVENTIS»,

«IDEAL», «GEAR» (толщина 2÷5 мм, удельный вес

2÷9,5 кг/м<sup>2</sup>, толщина защитного слоя 0,3÷0,55 мм).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 22.23.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 6025/РС от 15.10.2018 г. НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия SMK ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДСГК RU.OC05.K05509 от 09.09.2018 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.10.2018

по 15.10.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия