

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HB77.B.00065/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТК ДЕКОПЛАСТ М» (ООО «ТК ДЕКОПЛАСТ М»)
ОГРН: 1057747213391, ИНН: 7733545336. Место нахождения (адрес юридического лица): 249000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н БОРОВСКИЙ, Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 96 КМ КИЕВСКОГО ШОССЕ, СТР. 17. Адрес места осуществления деятельности: 249000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н БОРОВСКИЙ, Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 96 КМ КИЕВСКОГО ШОССЕ, СТР. 17.
Телефон: +7 (495) 980-80-30. Адрес электронной почты: info@decoplast.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТК ДЕКОПЛАСТ М» (ООО «ТК ДЕКОПЛАСТ М»)
ОГРН: 1057747213391, ИНН: 7733545336. Место нахождения (адрес юридического лица): 249000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н БОРОВСКИЙ, Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 96 КМ КИЕВСКОГО ШОССЕ, СТР. 17. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249000, Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица 96 км Киевское шоссе, строение 36.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»
ОГРН: 1057747213391, ИНН: 7733545336. Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77.
Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида для внутренней отделки помещений, окрашенные в массу неламинированные и ламинированные пленкой ПВХ, плотностью от 0,4 г/см³ до 1,7 г/см³, толщиной стенки от 0,6 мм до 10 мм, марок «DECOPLAST» и «Aberthof», типы согласно приложению № 1 на одном листе, выпускаемые по техническим условиям ТУ 22.23.19-003-70195672-2020 «Изделия поливинилхлоридные».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.23.19

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет об испытаниях № БЦ24-12-27/4 от 27.12.2024 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AH91); протокола испытаний № 24-12-25/2-С от 25.12.2024 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (аттестат аккредитации № RA.RU.21OM35); акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-291.24-01 от 18.10.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).

Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно приложению № 1 на одном листе.

Условия хранения: в крытых складских помещениях, в том числе не отопляемых, при хранении нельзя допускать воздействия на изделия сильных источников тепла, например, солнечных лучей, радиаторов отопления и других нагревательных приборов, при температуре воздуха от 0°C до плюс 30°C и относительной влажности воздуха до 80 %.

Срок хранения изделий, покрытых защитной пленкой в не вскрытой таре, не должен превышать 36 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.12.2024 г. по 27.12.2029 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
«ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»
Эксперт-аудитор
(эксперт-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Колчин Алексей Вадимович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HB77.B.00065/24

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
22.23.19	3925 90 800 9	Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида для внутренней отделки помещений, окрашенные в массу неламинированные и ламинированные пленкой ПВХ, плотностью от 0,4 г/см ³ до 1,7 г/см ³ , толщиной стенки от 0,6 мм до 10 мм, марок «DECOPLAST» и «Aberhof», типы: плитуса коллекции: «STRONG 70», «SCANDY 70», «Aberhof – 70», «Aberhof – 60», «85», «EcoLine» «58», «60», артикулы: «Ecoline Комфорт-классик», «DP-MK-60», «ДКК-85», «DP-MK-58», «Aberhof – ABF 60», «Aberhof - ABF-70»; уголки коллекции: «DeLuxe», «CRYSTAL», артикулы: 7-08, 6-67, 8-45, 6-57, 6-61, 8-49, 6-69, 6-68, 7-22, 7-24; профили артикулы: «PVC C-0,9м», «PVC C-1,8м», «PVC C-2,7м», «ШТ», «Т», «ВСП "22"», «LUX»	ТУ 22.23.19-003-70195672-2020 «Изделия поливинилхлоридные»

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – чрезвычайноопасные (Т4)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

*Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Колчин Алексей Вадимович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))